

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: ~~1677~~ - 404/2019-11
Датум: 21. 06.2019. год.
Л е с к о в а ц
Трг револуције бр. 33/4

ПРЕДМЕТ: Додатна информација везана за јавну набавку МВ 084-3/19 радови - грађевински радови на енергетској санацији и инвестиционом одржавању објекта ОШ „Вук Караџић“ Печењевце

Дана 18.06.2019. године, електронским путем нам је достављен допис потенцијалног понуђача, који гласи:

„ ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. МВ 084-3/19 РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОШ, ВУК КАРАДЖИЋ, ПЕЧЕЊЕВЦЕ“

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ (ПРЕДМЕРУ И ПРЕДРАЧУНУ) ПОЗИЦИЈА 5 РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ – РАЗНИ РАДОВИ НАВЕЛИ СТЕ ДА ДА ЈЕ ПОДЛОГА ЗА ДВА ТИПА ЗАВРШНОГ СЛОЈА ДЕБЉИНЕ $d=0,5$ цм ТАКВА ДЕБЉИНА НЕ ПОСТОЈИ.

ПИТАЊЕ: МОЛИМ ВАС ОДГОВОРИТЕ О КОЈОЈ ПОДЛОГИ ЈЕ РЕЧ?

У ИСТОЈ ПОЗИЦИЈИ СТЕ НАВЕЛИ ЗАВРШНИ СЛОЈ 1 СИЛИКОНСКИ МАЛТЕР ГРАНУЛАЦИЈЕ 1,5мм, И ЗАВРШНИ СЛОЈ 2 СИЛИКАТНИ ДЕКОРАТИВНИ МАЛТЕР У БОЈИ ПО ИЗБОРУ ИНВЕСТИТОРА.

ПИТАЊЕ: ШТА СТЕ МИСЛИЛИ ПОД ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ 1 И ЗАВРШНИМ СЛОЈЕМ 2, ДА ЛИ ЈЕ РЕЧ О РАЗЛИЧИТИМ ПОВРШИНАМА, И КОЛИКА БИ ПОВРШИНА ОБЈЕКТА БИЛА У СЛОЈУ БРОЈ 1, А КОЛИКА У СЛОЈУ БРОЈ 2, ЗБОГ РАЗЛИКЕ У ЦЕНИ МАТЕРИЈАЛА?

ПИТАЊЕ: ДА ЛИ СУ ЗАВРШНИ СЛОЈЕВИ У „ЗАГЛАЂЕНОЈ „ ФОРМИ ИЛИ У „ЗАРИБАНОЈ „ФОРМИ?“

На основу свега напред наведеног, а сходно чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје и објављује одговор, и то:

ОДГОВОР

На сва три питања одговор је:


Због нејасноћа у предмеру и предрачуну радова, позиција 5 Радови на енергетској санацији – разни радови, се мења тако да гласи:

„Израда термоизолационе фасаде од ТП камене вуне 120кг/м3, коефицијент проводљивости 0,036 W/мК, дебљине $d=10$ цм са истим или бољим карактеристикама коефицијента пролазности топлоте, као и ПП заштите. Фасадни термоизолациони систем се састоји од камене вуне дебљине $d=10$ цм на фасадним равнима, која се лепиграђевинским лепком и типлује за фасадне зидове и елементе, затим преко камене вуне слој грађевинског лепка са ПВЦ мрежицом од стаклених влакана, прајмер-премаз за импрегнацију и завршног декоративног силикатног малтера мин. гранулације 1,5 мм, са завршним слојем у зарибаној форми у боји по избору инвеститора. фасадна подлога-прајмер се наноси минимум два сата пре наношења фасадног материјала. Радити у свему према спецификацији произвођача. Обрачун по м2 фасаде.“

Наручилац ће на основу свега напред наведеног благовремено – извршити измену конкурсне документације бр. 1590-404/2019-11 МВ084-3/19 од 13.06.2019. године.
Како би понуђачи могли припремити прихватљиву понуду.

Обзиром да се врши измена и допуна конкурсне документације мање од 8 дана пре отварања понуда, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

За комисију


Сузана Марковић



ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ


Боран Новаковић