

Република Србија
Град Лесковац
Градска управа – Одељење за јавне набавке
Број: 1400 - 404/2019-11
Датум: 24. 06.2019. год.
Лесковац
Трг револуције бр. 33/4

ПРЕДМЕТ: Додатна информација везана за јавну набавку МВ 084-3/19 радови - грађевински радови на енергетској санацији и инвестиционом одржавању објекта ОШ „Вук Караџић“ Печењевце

Дана 21.06.2019. године, електронским путем нам је достављен допис потенцијалног понуђача, који гласи:

„ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. МВ 084-3/19 РАДОВИ – ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ОШ „ВУК КАРАДЖИЋ“, ПЕЧЕЊЕВЦЕ“

МОЛИМО ВАС ДА НАМ ПОЈАСНИТЕ И ОДГОВОРИТЕ ПО КОЛИКО КОМАДА ЛЕД ПАНЕЛА ИДЕ ПО УЧИОНИЦИ ? КОЈА ДИМЕНЗИЈА ЛЕД ПАНЕЛА ? КОЈА ЈАЧИНА СВЕТЛОСТИ ? КОЈА БОЈА СВЕТЛА ?, ИЗ РАЗЛОГА ШТО ПРЕДСТАВНИК ИНВЕСТИТОРА НА САСТАНКУ ПРИЛИКОМ ОБИЛАСКА ГРАДИЛИШТА НАМ НИЈЕ ПРУЖИЛА УВИД У ИЗОМЕТРИСКУ ШЕМУ ГРАДИЛИШТА, НИТИ СМО ДОБИЛИ НИКАКВО ТЕХНИЧКО ПОЈАШЊЕЊЕ НА ЛИЦУ МЕСТА.“

На основу свега напред наведеног, а сходно чл. 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Наручилац даје и објављује одговор, и то:

ОДГОВОР :

Замена постојећих светиљки новим ЛЕД панелима ради се на основу фотометријског прорачуна који је дат у IDP Елаборат енергетске ефикасности.

1. Број комада по учионици је 6+1;
2. Тип панела који је понуђен у тендери је димензије 600x600mm;
3. Јачина понуђених светиљки је 4400 lm, што је јачи извор од светиљки са којим је урађен фотометријски прорачун и одговара захтевима,
4. Боја светлости од 4000K – 4200K је Бела светлост, направљена као имитација дневне светлости.

За комисију

С. Марковић
Сузана Марковић

