

СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ -ДЕЦЕМБАР 2021.ГОД

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
1.	Дом ученика средњих школа Лесковац	ул. Млинска бр.138	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 200kW	СО	861,80	1000	нема	усклађен
		ул. Кајмакчаланска бр.24	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 300kW	СО	923,90	1000	нема	усклађен
2.	ФХИ Здравље Лесковац	ул. Влајкова бр.199	/	Е1-флуидизационе сушнице за гранулацију снаге 45kW	укупне орг.мат. израж. као укупан угљеник (С)	18,00	20	нема	усклађен
			уље за ложење NSG-S	Е2 парни котао снаге 9000kW	СО	<1	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	133,3	200		
					сумпор диоксид	740,60	850		
димни број	0	≤ 1							
3.	Nevena Color	ул. Ђорђа Стаменковића бб.	/	Е1 погон А-вентилација	укупан орг. угљеник	120,10	150	нема	усклађен
			/	Е2 погон Б -вентилација	укупан орг. угљеник	95,40	150	нема	усклађен
			дрво	Е3 топловодни котао снаге 250kW	СО	924,20	1000	нема	усклађен
прашкасте материје	29,70	100							
4.	Окружни затвор Лесковац	ул. 6. септембар бр.2	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 550kW	СО	463,10	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	57,10	90		
5.	Савез самосталних синдиката Лесковац	ул. Косте Стаменковића бр. 2	уље за ложење NSG-S	Е1 топловодни котао снаге 700kW	СО	57,10	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	153,20	180		
					сумпор диоксид	832,00	850		
					димни број	1	≤ 1		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре загађивања	Усклађен са прописима
6.	„Млекара“ доо Лесковац	ул. Текстилна 97	уље за ложење NSG-S	Е1 парни котао снаге 1000 kW	СО	47,10	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	185,50	200		
					сумпор диоксид	847,60	850		
					димни број	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е2 парни котао снаге 3300 kW	СО	25,70	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	177,80	200		
					сумпор диоксид	843,30	850		
					димни број	1	≤ 1		
7.	Установа за одрасле и старије Лесковац	ул. Делиградска бр. 7	угаљ	Е1- топоводни котао снаге 350kW Е2-топоводни котао снаге 350kW	СО	622,00	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	75,60	150		
					затамњење димних гасова	0	≤ 1		
8.	Савез самосталних синдиката Лесковац	ул. Косте Стаменковића бр. 2	уље за ложење NSG-S	Е1- топоводни котао снаге 700kW	СО	57.10	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	153,20	180		
					сумпор диоксид	832,00	850		
					димни број	1	≤ 1		
9.	Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац	С - 17, ул. Косте Стаменковића бр.18	уље за ложење NSG-S	Е1 топоводни котао снаге 3200kW	СО	22,00	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	196,80	180		
					сумпор диоксид	792,50	850		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е2 топоводни котао снаге 3500kW	СО	12,00	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	166,40	180		
					сумпор диоксид	786,50	850		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е3 топоводни котао снаге 3200kW	СО	23,00	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	154,80	180		
					сумпор диоксид	620,20	850		
					димни број 0-9	1	≤ 1		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре загађивања	Усклађен са прописима
9.	Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац	Дубочица, ул Мајора Тепића бб	уље за ложење NSG-S	Е1 топловодни котао снаге већи од 5000kW	СО	40,70	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	176,90	200		
					сумпор диоксид	835,30	850		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е3 топловодни котао снаге 7800kW	СО	17,00	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	184,10	200		
					сумпор диоксид	781,20	850		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
		Црвена Звезда, ул.28. март бб	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 15000kW	СО	79,70	150	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	232,10	400		
					сумпор диоксид	939,30	1.000		
					прашкасте материје	16,40	20,00		
	природни гас	Е2 топловодни котао снаге 10000kW	СО	< 0,85	80	нема	усклађен		
			азотни оксиди (NO _x)	69,60	110				
			сумпор диоксид	8,30	10				
10.	Завод за јавно здравље Лесковац	ул. Максима Ковачевића бр.11	угаљ	Е1 2 топловодна котла снаге по 227 kW	СО	617,0	2000	нема	усклађен
					прашкасте материје	105,0	150		
					затамњење димних гасова	1	≤ 1		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m ³)	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
11.	Дом здравља Лесковац, огранак Дома здравља у Грделици	ул. Милентија Поповића бр.13	дрво и угаљ	Е1 топловодни котао снаге 300kW	СО	1.681,14	2000	нема	усклађен
					прашкасте материје	109,03	150		
12.	Дом здравља Лесковац, огранак Дома здравља у Вучју	ул. Косте Стаменковића бб	дрво и угаљ	Е1 топловодни котао снаге 350kW	СО	1.674,68	2000	нема	усклађен
					прашкасте материје	129,53	150		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m ³)	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
13.	Општа болница Лесковац	ул. Раде Кончара бр. 9	уље за ложење NSG-S	Е1 парни котао снаге 1163 kW	СО	83,99	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO ₂)	326,50	350		
					сумпор диоксид	901,21	1700		
					прашкасте материје	38,60	50		
		ул. Танаска Рајића 48	пелет	Е3 топловодни котао снаге 125 kW	СО	77,65	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO ₂)	331,70	350		
					сумпор диоксид	909,54	1700		
		ул. Танаска Рајића 48	пелет	Е3 топловодни котао снаге 125 kW	СО	701,04	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	46,64	60		

**подаци ажурирани 11.03.2024.године*