

**СПИСАК РЕГИСТРОВаниХ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023.ГОД**

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
1.	Дом ученика средњих школа Лесковац	ул. Млинска бр.138	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 200kW	СО	923,8	2000	нема	усклађен
					прашкасте материје	/	150		
					затамњење димних гасова	1	1		
		ул. Кајмакчаланска бр.24	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 300kW	СО	885,9	2000	нема	усклађен
					прашкасте материје	/	150		
					затамњење димних гасова	1	1		
2.	ФХИ Здравље Лесковац	ул. Влајкова бр.199	/	Е1- флуидизационе сушнице за гранулацију снаге 15kW	укупне орг.мат. израж. као укупан угљеник (С)	16,7	20	нема	усклађен
			уље за ложење NSG-S	Е2 парни котао снаге 9kW	СО	<1,07	80		
		азотни оксиди (NO _x)			155,9	200			
		сумпор диоксид			774,6	850			
		димни број 0-9	0	≤1					
3.	ОШ „Аца Синадиновић“ Предејане	ул. Омладинска 28	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 1305kW	СО	251,4	300	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	301,1	650		
					сумпор диоксид	1149,6	1700		
					прашкасте материје	15,2	150		

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен
4.	Друштво за трговину и услуге „Гумапромет“ доо Лесковац	ул. Ђорђа Стаменковића 1а Лесковац	угаљ и дрво	Е1 топловодни котлоуспона снаге 130kW	СО	866,6	1000	нема	усклађен
					прашкасте материје	34,8	100		
		ул. Његошева бр.93	дрво	Е2 топловодни котлоуспона снаге 350kW	СО	718,00	1000	нема	усклађен
					прашкасте материје	42,6	100		
5.	ХИ „НЕВЕНА“ доо Београд	ул. Ђорђа Стаменковића бб, Лесковац	природни гас	Е1 парни котлоуспона снаге 1250kW	СО	8,1	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	96,7	110		
					сумпор диоксид	<0,5	10		
			природни гас	Е2 парни котлоуспона снаге 800kW	СО	11,0	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	94,8	110		
					сумпор диоксид	<0,51	10		
6.	Здравствена установа Дом здравља „Vip Medical“ Leskovac	ул. Обрена Ковачевића бр. 21	пелет	Е1 топловодни котлоуспона снаге 49,5kW	СО	258,2	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	46,0	60		
			пелет	Е2 топловодни котлоуспона снаге 49,5kW	СО	330,7	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	48,9	60		
7.	Nevena Color	ул. Ђорђа Стаменковића бб.	/	Е1 погон 3А-вентилација	укупан орг. угљеник	81,2	150	нема	усклађен
			/	Е2 погон Б -вентилација снаге 300kW	укупан орг. угљеник	87,6	150	нема	усклађен
			дрво	Е3 топловодни котлоуспона снаге 250kW	СО	1162,4	2000	нема	усклађен
					прашкасте материје	82,4	150		
					затамњење димних гасова	1	≤1		
			/	Е4 погон 3Б -вентилација снаге 5,5kW	укупан орг. угљеник	93,7	150	нема	усклађен

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
8.	Установа за одрасле и старије Лесковац	ул. Делиградска бр.7	угаљ	Е1 2 топловодна котла снаге по 350kW	СО	424,00	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	67,9	90		
9.	„AUTOSTOP INTERIORS“ doo Leskovac	ул. Текстилна 40	дрво	Е1 топловодни котао снаге 600kW	СО	377,5	500	нема	усклађен
			дрво	Е2 топловодни котао снаге 600kW	СО	396,0	500	нема	усклађен
10.	Окружни затвор Лесковац	ул. 6. септембар бр.2	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 550kW	СО	432,9	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	47,6	90		
11.	Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац	С - 17, ул. Косте Стаменковића бр.18	уље за ложење NSG-S	Е1 топловодни котао снаге 3200kW	СО	12,4	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	191,8	250		
					сумпор диоксид	1517,9	1700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е2 топловодни котао снаге 3500kW	СО	20,1	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	188,5	250		
					сумпор диоксид	1433,8	1700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е3 топловодни котао снаге 3200kW	СО	8,6	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	148,7	250		
					сумпор диоксид	1463,7	1700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре загађивања	Усклађен са прописима
11.	Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац	Дубочица, ул Мајора Тепића бб	уље за ложење NSG-S	Е1 топловодни котао снаге већи од >5000kW	СО	23,4	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	191,7	250		
					сумпор диоксид	1524,8	1700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е2 топловодни котао снаге 7800kW	СО	40,2	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	212,8	250		
					сумпор диоксид	1525,8	1700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
		уље за ложење NSG-S	Е3 топловодни котао снаге 7800kW	СО	26,2	170	нема	усклађен	
				азотни оксиди (NO _x)	119,2	250			
				сумпор диоксид	1384,9	1700			
				димни број 0-9	1	≤ 1			
		Црвена Звезда, ул.28. март бб	угаљ	Е1 топловодни котао снаге 15.000kW	СО	203,9	300	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	350,1	650		
					сумпор диоксид	1511,2	1700		
					прашкасте материје	7,3	50		
природни гас	Е2 топловодни котао снаге 10.000kW		СО	< 0,85	100	нема	усклађен		
			азотни оксиди (NO _x)	97,4	200				
			сумпор диоксид	< 0,44	35				

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
12.	„YURA CORPORATION“ doo Rača	ул. Индустијска бр. 2 - котларница-	природни гас	Е1 топловодни котао снаге 2150 kW	CO	5,0	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	89,1	150		
			природни гас	Е2 топловодни котао снаге 2150 kW	CO	5,2	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	72,6	150		
			природни гас	Е3 парни котао снаге 991 kW	CO	4,3	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	55,3	150		
		ул. Индустијска бр. 2 -централни магацин-	природни гас	Е1 топловодни котао снаге 500kW	CO	8,0	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	61,5	150		
		ул. Индустијска бр. 2 - стара котларница-	природни гас	Е1 топловодни котао снаге 1200kW	CO	3,6	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	78,5	150		
13	„Млекара“ доо Лесковац	ул. Текстилна 97	уље за ложење NSG-S	Е1 парни котао снаге >1000 kW	CO	93,0	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	184,7	250		
					сумпор диоксид	902,6	1700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е2 парни котао снаге 3300 kW	CO	98,1	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	163,5	250		
					сумпор диоксид	1059,5	1700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
14.	„TERASTEEL“ doo Leskovac	ул. Симе Погачаревића бр.5	течни нафтни гас	Е1 топловодни котао снаге 991 kW	СО	21,4	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	88,9	150		
			течни нафтни гас	Е2 котао за термално уље снага 855 kW	СО	< 0,83	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	81,5	100		
сумпор диоксид	< 0,43	5							
Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m ³)	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
15.	Општа болница Лесковац	ул.Светозара Марковића 110	уље за ложење NSG-S	Е1 парни котао	СО	21,43	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO ₂)	754,00	200	има	није усклађен
					сумпор диоксид	1226,3	850		
					димни број	1	1	нема	усклађен
		ул. Танаска Рајића 56	уље за ложење NSG-S	Е2 топловодни котао	СО	18,6	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO ₂)	674,4	180	има	није усклађен
					сумпор диоксид	1198,2	850		
					димни број	1	1	нема	усклађен
		ул. Танаска Рајића 56	пелет	Е3 топловодни котао	СО	617	150	има	није усклађен
					азотни оксиди (NO ₂)	67	250	нема	усклађен
сумпор диоксид	< 1,36				1000				
органске материје (укупни С)	2,1				10				
прашкасте материје	72				20	има	није усклађен		

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
16.	„APTIV CONTRACT SERVICES“ doo Leskovac	ул. Зелена зона прва бр. 1, Лесковац	/	E1-вентилација ENGINE PUR	орг.мат изражене као укупан угљеник - C	10,4	50	нема	усклађен
				E2-вентилација BODY PUR	орг.мат изражене као укупан угљеник - C	12,2	50	нема	усклађен
Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m ³)	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
17.	Дом здравља Лесковац, огранак Дома здравља у Вучју	ул. Косте Стаменковића бб	дрво и угаљ	E1 топловодни котао снаге 350kW	CO	1. мерење 1198,41 2. мерење 2252,43	1000	има	није усклађен
					прашкасте материје	1. мерење 78,10	90	нема	усклађен
						2. мерење 137,7	90	има	није усклађен
18.	Дом здравља Лесковац, огранак Дома здравља у Грделици	ул. Милентија Поповића бр.13	дрво и угаљ	E1 - топловодни котао снаге 300kW	CO	12045,27	1000	има	није усклађен
					прашкасте материје	146,57	90		
19.	SLR „VITKO“	с. Манојловце бб, Лесковац	кокс, феро-силицијум, кречни камен	E1-куполна пећ капацитет: 1 t сивог лива/сат	азотни оксиди (NO ₂)	164,00	500	нема	усклађен
					сумпор диоксид	0,00	500		
					флуороводоник HF	0,00	5		
					прашкасте материје	41,65	50		

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m ³)	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
20.	„Falke Serbia“ doo Leskovac	ул. Текстилна бр.71, Лесковац	природни гас	Е1 парни котао снаге 3000kW	СО	3,39	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	102,6	110		
					сумпор диоксид	< 1,5	10		
			природни гас	Е2 - парни котао снаге 3000kW	СО	3,11	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	83,35	110		
					сумпор диоксид	< 1,5	10		
			природни гас	Е3 топоводни котао снаге 1000kW	СО	2,64	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	141,84	150		

*подаци ажурирани 04.04.2024.године