

**СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР 2025. ГОД.**

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
1.	О.Ш. „Милутин Смиљковић“ Лесковац	ул. Немањина бб, с. Винарце	пелет	Е1- топловодни котао снаге 140kW	СО	676,73	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	46,56	60		
2.	О.Ш. „Милутин Смиљковић“, с. Винарце, Лесковац	И.О. у с. Прибој	пелет	Е1- топловодни котао снаге 50kW	СО	557,83	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	9,93	60		
3.	„Млекара“ доо Лесковац	ул. Текстилна 97, Лесковац	уље за ложење NSG-S	Е1 - парни котао снаге >1.000 kW	СО	22,6	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	192,1	250		
					сумпор диоксид	1.256,5	1.700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е2 - парни котао снаге 3.300 kW	СО	38,2	170	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	178,0	250		
					сумпор диоксид	895,4	1.700		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
4.	„BIM-TEX“ doo Leskovac	ул. Ђорђа Стаменковића бр. 4, Лесковац	природни гас	Е1- парни котао снаге 3.230 kW	СО	2,67	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	99,12	110		
					сумпор диоксид	<0,3	10		
			-	Е2-радио-фреквентна сушара	органске материје (укупни С)	4,33	50	нема	усклађен
5.	О.Ш. „Ђура Јакшић“, Лесковац	ул. Турековац бб, с. Турековац	угаљ	Е1 – топловодни котао снаге 150 kW	СО	950,01	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	61,27	90		
6.	О.Ш.„Бора Станковић“ с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Брза	угаљ и дрва	Е1-топловодни котао снаге 140kW	СО	914,92	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	55,12	90		
7.	О.Ш.„Бора Станковић“ с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Бунушки Чифлук	угаљ и дрва	Е1-топловодни котао снаге 140 kW	СО	896,45	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	72,92	90		
8.	О.Ш.„Бора Станковић“ с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Бели Поток	пелет	Е1-топловодни котао снаге 40 kW	СО	654,99	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	55,39	90		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
9.	О.Ш. „Вук Караџић“ с. Печењевце, Лесковац	ул. Воје Митровића 4	дрво	Е1- топловодни котао снаге 500kW	СО	479,91	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	63,65	100		
10.	О.Ш. „Вук Караџић“ с.Печењевце,Лесковац	И.О. у селу Разгојна	дрво	Е1-2 топловодна котла снаге по 120kW	СО	944,67	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	59,44	100		
11.	О.Ш. „Вук Караџић“ с.Печењевце,Лесковац	И.О. у селу Доња Локошница	дрво	Е1-топловодни котао снаге 50kW	СО	520,80	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	70,24	100		
12.	„BONES GROUP“ doo Beograd	ул. Ђорђе Стаменковића бб, Лесковац	природни гас	Е1 - парни котао	СО	18,52	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	101,27	110		
					сумпор диоксид	< 0,3	10		
13.**	О.Ш. „Бора Станковић“, Лесковац, с. Богојевце	ул. Владе Ђокића бб	дрво	Е1 – топловодни котао 1 снаге 150 kW	СО	887,51	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	74,57	100		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
14.	О.Ш. „Вук Караџић“ Лесковац	И.О. у с. Бобиште, Лесковац	пелет	Е1 - топловодни котао снаге 200kW	СО	349,78	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	38,77	60		
15.	О.Ш.„Бранко Радичевић“ Брестовац, Лесковац	ул. Вука Караџића, бр.1	угаљ, дрво	Е1-топловодни котао снаге 300kW	СО	850,13	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	29,73	90		
16.	О.Ш.„Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	ул. Маршала Тита бр. 98	дрво	Е1- топловодни котао снаге 100 kW	СО	897,8	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	24,7	100		
17.	О.Ш.„Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Братмиловце	пелет	Е1- топловодни котао снаге 200 kW	СО	704,7	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	32,0	60		
18.	О.Ш.„Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Кумарево	дрво	Е1- топловодни котао снаге 50 kW	СО	835,7	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	41,8	100		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
19.	О.Ш.,Радоје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Горње Крајинце	дрво	Е1- топловодни котлао снаге 65 kW	СО	759,7	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	19,1	100		
20.	О.Ш.,Радоје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Мрштане	дрво	Е1- топловодни котлао снаге 80 kW	СО	827,1	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	34,3	100		
21.	„AUNDE SRB“ DOO Kočino selo, Jagodina	ул. Текстилна 46, Лесковац	пиродни гас	Е1 - радни котлао	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	75,17	100		
					сумпор диоксид	< 2,00	10		
		природни гас	Е2 - радни котлао		СО	60,01	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	64,57	100		
					сумпор диоксид	< 2,00	10		
22.	Друштво за трговину и услуге „Гумапромет“ доо Лесковац	ул. Његошева бр.93,Лесковац	дрво	Е1 - топловодни котлао снаге 350kW	СО	640,3	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	33,6	100		
		ул. Ђорђа Стаменковића 1а	угаљ	Е1 - топловодни котлао снаге 130kW	СО	585,0	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	41,3	100		
23.	С.Ш. „Светозар Крстић Тоза“, Вучје, Лесковац	ул.29.новембра бр.10	угаљ	Е1-топловодни котлао снаге 310 kW	СО	805,5	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	42,6	90		
24.	О.Ш. „Славко Златановић“, с. Мирошевце, Лесковац	ул. Др Бранислав Ђорђевић Муса 37	дрво	Е1-2 топловодна котла снаге по 150 kW	СО	950,1	1000	нема	усклађен
					прашкасте материје	57,8	100		
25.	Пољопривредна школа, Лесковац	ул. Нишка бр. 65	пелет	Е1- 2 топловодна котла снаге по 140kW	СО	595,5	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	36,6	60		
26.	Техничка школа „РАДЕ МЕТАЛАЦ“, Лесковац	ул. Димитрија Туцовића бб	гасно уље екстра лако EVRO EL	Е1 - топловодни котлао снаге 1.500 kW	СО	3,1	175	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	60,7	250		
					димни број	0	≤1		
27.	ZR „BEBISNOVI“, Лесковац	ул. Текстилна бр. 44, Лесковац	пиљевина	Е1-топловодни котлао снаге 500 kW	СО	825,0	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	48,4	100		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
28.	„Falke Serbia“ doo Leskovac	ул. Текстилна бр.71, Лесковац	природни гас	Е1-парни котао снаге 3.000 kW	СО	8,19	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	35,87	110		
					сумпор диоксид	< 0,3	10		
			природни гас	Е2 - парни котао снаге 3.000 kW	СО	17,85	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	95,74	110		
					сумпор диоксид	< 0,3	10		
29.	„DITS HOME & LIVING“ doo Leskovac	ул. Ђорђа Стаменковића бб, Лесковац	дрво	Е1- 2 топловодна котла снаге по 150 kW	СО	916,17	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	30,35	100		
30.	Општа болница Лесковац	ул.Светозара Марковића 110, Лесковац	природни гас	Е1 – котао бр. 1, снаге 24 kW	СО	86,47	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	44,6	150		
				Е2 – котао бр. 2, снаге 24 kW	СО	58,3	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	49,87	150		
				Е3 – котао бр. 3, снаге 24 kW	СО	61,13	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	61,6	150		
31.	„Металкомерц“ доо ЛЕСКОВАЦ	ул. Симе Погачаревића 7	дрво	Е1-топловодни котао снаге 80kW	СО	924,7	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	48,99	100		
32.	SLR „VITKO“	с. Манојловце бб, Лесковац	отпадни гус, кокс, феро-силицијум, кречни камен	Е1-куполна пећ капацитет: 1 t сивог лива/сат	азотни оксиди (NO ₂)	5,93	70	нема	усклађен
					СО	55,58	-		
					сумпор диоксид	44,57	400		
					флуороводоник HF	0,00	1		
					прашкасте материје	15,24	20		
33.**	О.Ш.,„Никола Скобаљић“	ул. Пут Лесковац Вучје бб, с.В. Трњане,Лесковац	угаљ и дрво	Е1- 2 топловодна котла снаге по 150kW	СО	918,9	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	75,96	100		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
34.	О.Ш. „Вук Караџић“ Лесковац	ул.Саве Ковачевића 69, Лесковац	уље за ложење екстра лако EVRO EL	Е1 - топловодни котло снаге 400kW	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NOx)	135,55	350		
					сумпор диоксид	33,78	850		
					прашкасте материје	20,78	50		
35.	Општа болница Лесковац	ул. Танаска Рајића 56, Лесковац (АТД)	пелет	Е1 – топловодни котло снаге 125kW	СО	750,43	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	51,63 mg/m³	60 mg/m³		
36.	„Керамика Лесковац“ доо Лесковац	ул. Томе Костића бб, с. Братмиловце, Лесковац	TNG	Е1 - пећ за печење керамичких производа снаге 400 kW	сумпор диоксид	< 5,0	500	нема	усклађен
					азотни оксиди (NOx)	29,0	500		
					орг.мат.(укупан С)	10,8	20		
					прашкасте материје	3,3	20		
					олово	< 0,019	3		
					флуороводоник HF	0,6	5		
					хлороводоник HCl	27,5	30		
					бензен	< 0,41	3		
37.	ЗТР „АУТО ИЦА“	ул. Ђуре Салаја бб, Лесковац	дрво	Е1 - топловодни котло снаге 35 kW	СО	978,1	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	87,4	100		
38.	СТР „БЕЛИ БОР“	ул.Томе Костића бр.1, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котло снаге 250kW	СО	1.754,00	2.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	33,4	150		
					затамњење димних гасова	0	≤1		
			лак/боја на воденој бази	Е2-комора за фарбање дрвених делова намештаја	укупан органски угљеник	8,3	50	нема	усклађен
39.	„APTIV CONTRACT SERVICES“ doo Leskovac	ул. Зелена зона прва бр. 1, Лесковац	/	Е1-вентилација са екструдер линије BODY PUR	орг.мат изражене као укупан угљеник - С	13,0	50	нема	усклађен
			/	Е2-вентилација са екструдер линије VOLKSWAGEN PUR	орг.мат изражене као укупан угљеник - С	16,6	50	нема	усклађен

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
40.	Технолошки факултет, Лесковац	-лабораторије- ул.Дурмиторска 19, Лесковац	уље за ложење екстра лако EVRO EL	Е1-радни котао снаге 251-310 kW	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					сумпор диоксид	97,83	850		
					азотни оксиди NO _x	154,76	350		
					прашкасте материје	22,88	50		
41.	SZTR „MITA“ Bobište, Лесковац	ул. Дурмиторска бб, Лесковац	дрво	Е1 -парни котао снаге 2.000 kW	СО	130,2	150	нема	усклађен
					сумпор диоксид	< 0,57	1.000		
					азотни оксиди NO _x	144,8	250		
					укупан угљеник (C)	8,9	10		
					прашкасте материје	15,8	20		
		ул. Никола Ђурић бр. 58, Бобиште, Лесковац	отпадно дрво	Е1 - топловодни котао снаге 1.000 kW	СО	124,9	150	нема	усклађен
					сумпор диоксид	< 0,56	1.000		
					азотни оксиди NO _x	90,5	250		
					укупан угљеник (C)	5,7	10		
					прашкасте материје	16,1	20		
			безбојни лак на воденој бази	Е2 -комора за фарбање бр. 1	укупан угљеник (C)	15,3	50	нема	усклађен
				Е3 -комора за фарбање бр. 2	укупан угљеник(C)	8,2	50	нема	усклађен
42.	О.Ш.„Коста Стаменковић“ Лесковац	ул. Норвежанска бр.36, Лесковац	гасно уље екстра лако EVRO EL	Е1 – 2 топловодна котла снаге по 400 kW	СО	7,8	175	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	80,2	250		
					димни број 0-9	0	≤1		
43.	О.Ш. „Десанка Максимовић“, Грделица, Лесковац	ул. 29. новембар бб	уље за ложење екстра лако EVRO EL	Е1- 2 радна котла, снаге по 465-580 kW	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	115,10	350		
					сумпор диоксид	44,15	850		
					прашкасте материје	13,48	50		
44.**	Dom zdravlja „DCM“	ул. Раданска бб, Лесковац	дрво	Е1- топловодни котао снаге 100 kW	СО	925,4	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	23,1	100		
45.	Окружни затвор Лесковац	ул. 6. септембар бр.2, Лесковац	угаљ	Е1-топловодни котао снаге 550 kW	СО	446,7	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	51,6	90		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
46.**	О.Ш.,„Вук Караџић“ с. В. Грабовница, Лесковац	Јужноморавских бригада бб	дрво	Е1- 2 радна котла на чврсто гориво снаге по 125 kW	СО	784,81	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	77,26	90		
47.**	О.Ш.,„Вук Караџић“ с. В. Грабовница, Лесковац	И.О. у с.Добротин	дрво	Е1-радни котао на чврсто гориво снаге 85 kW	СО	707,26	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	74,70	90		
48.**	Дом здравља Лесковац -огранак амбуланта Брестовац	с. Брестовац, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 200 kW	СО	944,3	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	78,9	100		
49.**	Дом здравља Лесковац -огранак амбуланта Печењевце	с. Печењевце, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 30 kW	СО	944,3	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	84,0	100		
50.**	Дом здравља Лесковац - огранак Дома здравља у Вучју	ул. Косте Стаменковића бб, Вучје, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 350 kW	СО	940,6	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	86,3	100		
51.**	Дом здравља Лесковац огранак Дома здравља у Грделици	ул. Милентија Поповића 13, Грделица,	дрво	Е1-топловодни котао снаге 300 kW	СО	899,4	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	70,2	100		
52.**	Хем.-тех. школа „Божидар Ђорђевић Кукар“ Лесковац	ул. Влајкова 94, Лесковац	угаљ	Е1 - топловодни котао снаге 500kW	СО	384,0	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	39,5	90		
53.**	Завод за јавно здравље Лесковац	ул. Максима Ковачевића 11, Лесковац	угаљ	Е1- 2 топловодна котла снаге по 227kW	СО	628,7	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	29,6	90		
54.**	ХИ „НЕВЕНА“ доо Београд	ул. Ђорђа Стаменковића бб, Лесковац	природни гас	парни котао снаге 1.250 kW	СО	< 1,2	80	нема	усклађен
					азотни оксиди(NOx)	96,3	110		
					сумпор диоксид	< 3,3	10		
			природни гас	парни котао снаге 800 kW	СО	< 1,3	80	нема	усклађен
					азотни оксиди(NOx)	104,0	110		
					сумпор диоксид	< 3,7	10		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
55.**	„BLAND“ doo Zločudovo, Leskovac	с. Злоћудово, Лесковац	пиљевина	Е1-топловодни котао снаге 2.200 kW	СО	101,9	150	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	201,8	250		
					сумпор диоксид	< 4,0	1.000		
					укупни органски угљеник	7,9	10		
					прашкасте материје	9,2	20		
56.**	О.Ш. „Аца Синадиновић“	ул. Омладинска 28, Предејане	угаљ	Е1 - топловодни котао снаге 550kW	СО	426,1	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	59,9	90		
57.**	ФХИ Здравље Лесковац	ул. Влајкова бр.199	/	Е1 – машина за филмовање снаге 13 kW	укупне орг.мат. израж. као укупан угљеник (C)	14,1	20	нема	усклађен
				Е2 – парни котао бр.3, снаге 9.000kW	СО	< 1,3	80	нема	усклађен
			уље за ложење NSG-S		азотни оксиди (NO _x)	192,4	200		
					сумпор диоксид	698,1	850		
					димни број 0-9	1	≤1		
58.**	„ПОБЕДА“ доо Предејане	ул. Омладинска 66, Предејане	природни гас	Е1 – 2 топловодна котла снаге по 300 kW	СО	< 1,04	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	62,2	150		
59.**	„YURA CORPORATION“ doo Rača	ул. Индустриска бр. 2 - котларница-	природни гас	Е1-топловодни котао снаге 2150kW	СО	9,3	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	79,5	150		
			природни гас	Е2 топловодни котао снаге 2150kW	СО	5,7	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	32,4	150		
			природни гас	Е3 парни котао снаге 991 kW	СО	4,6	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	88,1	150		
		ул. Индустриска бр. 2 - централни магацин	природни гас	Е1 топловодни котао снаге 500 kW	СО	6,8	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	30,7	150		
		ул. Индустриска бр. 2 - стара котларница	природни гас	Е1 топловодни котао снаге 1.200 kW	СО	< 0,76	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	85,1	150		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
60.**	„TERASTEEL“ doo Leskovac	ул. Симе Погачаревића бр.5 Лесковац	течни нафтни гас	Е1 - топловодни котлао снаге 991 kW	СО	88,3	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	50,6	150		
61.**	Дом ученика средњих школа Лесковац	ул. Кајмакчаланска бр.24, Лесковац	угаљ	Е1 - топловодни котлао снаге 300kW	СО	1.563,0	2.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	45,0	150		
					затамњење димних гасова	1	≤ 1		
		ул. Млинска бр.138, Лесковац	угаљ	Е1- топловодни котлао снаге 250kW	СО	720,1	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	51,8	90		
62.**	„SPIN PLAM“ doo	ул. Јовице Михајловића 45, Д. Стопање, Лесковац	феро-силицијум, отпадни сиви лив	Е1-пећ за топљење сивог лива	прашкасте материје	4,9	20	нема	усклађен
					флуороводоник (HF)	< 0,1	1		
					жива (Hg)	< 0,003	0,05		
					кобалт (Co)	< 0,008	0,5		
					олово (Pb)	0,076	0,5		
					бакар (Cu)	0,014	1		
					хром (Cr)	0,046	1		
					манган (Mn)	< 0,005	1		
					никл (Ni)	< 0,007	0,5		
63.**	„AUTOSTOP INTERIORS“ doo Leskovac	ул. Текстилна бр. 40, Лесковац	дрво	Е1 - топловодни котлао снаге 600 kW	СО	852,5	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	10,9	150		
					затамњење димних гасова	0	≤ 1		
		дрво	Е2- топловодни котлао снаге 600 kW	СО	795,9	1.000	нема	усклађен	
				прашкасте материје	7,9	150			
				затамњење димних гасова	0	≤ 1			
		дрво	Е3 - топловодни котлао снаге 200 kW	СО	776,8	1.000	нема	усклађен	
прашкасте материје	7,8			100					

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
64.**	Установа за одрасле и старије Лесковац	ул. Делиградска бр.7, Лесковац	пелет	Е1- 2 топловодна котла снаге по 350kW	СО	386,1	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	30,2	60		
65.**	О.Ш.,Бора Станковић с. Губеревац, Лесковац	ул.Учитељице Маце 1	угаљ	Е1- 2 топловодна котла, снаге 220 kW и 250 kW	СО	913,9	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	58,1	90		
66.**	О.Ш.,Бора Станковић с. Губеревац,Лесковац	И.О. у с. Номаница	угаљ	Е1- топловодни котао, снаге 65 kW	СО	3.351,8	4.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	48,1	150		
					затамњење димних гасова	1	≤ 1		
67.**	„ABD KOMERC“ doo Beograd	ул. Белановце бб, с. Белановце	пиљевина	Е1- топловодни котао, снаге 1.000 kW	СО	139,5	150	нема	усклађен
					сумпор диоксид	557,8	1.000		
					азотни оксиди (NO _x)	114,4	250		
					укупни органски угљеник	8,6	10		
					прашкасте материје	15,9	20		
68.**	„Braća Đokić“ doo, Лесковац	ул. Божицара Величковића 79	пелет	Е1- топловодни котао снаге 100kW	СО	392,3	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	20,2	60		
69.	Академија струковних студија, „Јужна Србија“, Лесковац	ул. Вилема Пушмана бр.17 Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 350 kW	СО	898,58	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	65,42	100		
70.**	Здравствена установа Дом здравља „Vip Medical“ Leskovac	ул. Обрена Ковачевића бр.21, Лесковац	пелет	Е1 топловодни котао снаге 49,5kW	СО	529,1	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	25,9	60		
			пелет	Е2 - 2 топловодна котла снаге по 49,5kW	СО	524,5	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	38,5	60		
71.**	DCP „HEMIGAL“ Leskovac	ул. Текстилна 97, Лесковац	уље за ложење екстра лако EVRO EL	Е1-радни котао снаге 230 kW	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	143,82	350		
					сумпор диоксид	< 2.00	850		
					прашкасте материје	35.92	50		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
72.**	„Nevena Color“ d.o.o. Leskovac	ул. Ђорђа Стаменковића 66, Лесковац	/	Е1 - погон 3А - вентилација	укупан органски угљеник	74,4	150	нема	усклађен
			/	Е2 - погон Б – мала дисперзија - вентилација	укупан органски угљеник	93,1	150	нема	усклађен
			дрво	Е3 – топловодни котао снаге 450kW	СО	841,3	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	46,8	100		
			/	Е4 - погон 3Б - вентилација снаге 5,5kW	укупан органски угљеник	77,1	150	нема	усклађен
73.**	„M3SPLUS MARINKOVIĆ“ doo Navalin	с. Навалин, Лесковац	-	Е1- пећ за спаљивање и коспаљивање споредних производа животињског порекла	сумпор диоксид	35,3	200	нема	усклађен
					азотни оксиди (NOx)	357,8	400		
					орг.мат.(укупан С)	9,2	20		
					прашкасте материје	23,0	30		
					жива (Hg)	< 0,004	0,05		
					олово (Pb)	0,106	0,5		
					бакар (Cu)	0,134	0,5		
					хром (Cr)	0,066	0,5		
					никл (Ni)	< 0,008	0,5		
					арсен (As)	< 0,015	0,5		
					кобалт (Co)	0,009	0,5		
					кадмијум (Cd)	< 0,006	0,05		
					манган (Mn)	< 0,006	0,5		
					хлор.киселине (HCl)	11,7	60		
					флуороводоник (HF)	< 0,1	4		
					азотни оксиди (NOx)	81,67	110		
					сумпор диоксид	< 0,9	10		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
74.**	Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац	С - 17, ул. Косте Стаменковића бр.18, Лесковац	уље за ложење NSG-S	Е1 - топловодни котао снаге 2.960 - 3.213 kW	СО	< 0,5	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	630,7	180	има	није усклађен
					сумпор диоксид	1.262,47	850	има	није усклађен
					димни број 0-9	0	1	нема	усклађен
			уље за ложење NSG-S	Е2 - топловодни котао снаге 2.960 - 3.213 kW	СО	51,18	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	549,43	180	има	није усклађен
					сумпор диоксид	1.378,3	850	има	није усклађен
					димни број 0-9	1	1	нема	усклађен
			уље за ложење NSG-S	Е3 - топловодни котао снаге 2.960 - 3.213 kW	СО	32,86	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	624,34	180	има	није усклађен
					сумпор диоксид	1.332,44	850	има	није усклађен
					димни број 0-9	0,67	1	нема	усклађен
		Црвена Звезда, ул.28. март бб Лесковац	природни гас	Е1- топловодни котао снаге 8.800-10.000kW	СО	< 0,5	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	68,83	110		
					сумпор диоксид	< 0,9	10		
			природни гас	Е2 - топловодни котао снаге 9.900kW	СО	< 0,5	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	50,18	110		
					сумпор диоксид	< 0,9	10		
		Дубочица бб, Лесковац	природни гас	Е1 - топловодни котао снаге већи од 10.000kW	СО	< 0,5	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	71,90	110		
					сумпор диоксид	< 0,9	10		
			природни гас	Е2 - топловодни котао снаге већи од 7.800kW	СО	< 0,5	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	109,80	150		
			природни гас	Е3 - топловодни котао снаге већи од 7.800kW	СО	< 0,5	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	125,28	150		
75.**	SZR „COPLASTIKA“	с. Рударе, Лесковац	/	Е1-комора за лакирање снаге 2,2kW	органска материја (укупан С)	1,6	50	нема	усклађен

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
76.**	О.Ш. „Петар Тасић“, Лесковац	ул. Влајкова 27	дрво	Е1-топловодни котлоу снаге 350kW	СО	833,1	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	20,1	90		
77.**	ЈП „Србијашуме“ Београд - ШГ „ШУМА“ Лесковац	ул. Делиградска 1	дрва	Е1- топловодни котлоу снаге 120 kW	СО	3.195,2	1.000	има	није усклађен
					прашкасте материје	99,7	100	нема	усклађен
78.**	ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН, Лесковац	ул. Вилема Пушмана бр. 21	угаљ	Е1 - топловодни котлоу снаге 750 kW	СО	422,5	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	72,9	90		

*подаци ажурирани 22. 05. 2026. године

** предузећа која су доставила Извештај мерења после 31. децембра 2025. године

1. Дом здравља „ДСМ“ је извршио мерења 20.11.2025.год, а Извештај мерења је доставио 09.01.2026. године;
2. О.Ш.„Вук Караџић“ с. В. Грабовница је извршила мерења за матичну школу и И.О. у с. Добротин 03.12.2025.год., а Извештаје мерења је доставила 13.01.2026. године;
3. Дом здравља Лесковац је извршио мерења за огранке у Брестовцу и Печењевцу 24.11.2025.год., а Извештаје мерења је доставио 14.01.2026. године;
4. Дом здравља Лесковац је извршио мерења за огранке Дома здравља у Вучју и Грделици 25.11.2025.год., а Извештаје мерења је доставио 14.01.2026. године;
5. Хем.-тех. школа „Божидар Ђорђевић Кукар“ Лесковац је извршила мерења 27.11.2025.год., а Извештај мерења је доставила 15.01.2026. године;
6. Завод за јавно здравље Лесковац је извршио мерења 02.12.2025.год., а Извештаје мерења је доставио 16.01.2026. године;
7. ХИ „НЕВЕНА“ доо Београд је извршила мерења 02.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 16.01.2026. године;
8. „BLAND“ доо Zloćudovo, Leskovac је извршио мерења 18.11.2025.год., а Извештај мерења је доставио 16.01.2026. године;
9. О.Ш. „Аца Синадиновић“,Предејане, Лесковац, је извршила мерења 23.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 19.01.2026. год.;
10. ФХИ Здравље Лесковац је извршио мерења 25.11.2025.год., а Извештај мерења је доставио 19.01.2026. године;
11. „ПОБЕДА“ доо Предејане је извршила мерења 23.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 19.01.2026. године;
12. „TERASTEEL“ доо Leskovac је извршио мерења 11.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 19.01.2026. године;
13. „YURA CORPORATION“ доо Раџа је извршила мерења 17.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 19.01.2026. године;
14. Установа за одрасле и старије Лесковац је извршила мерења 12.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 21.01.2026. године;
15. Дом ученика средњих школа Лесковац је извршио мерења 05.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 21.01.2026. године;

16. „SPIN PLAM“ doo је извршио мерења 26.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 21.01.2026. године;
17. „AUTOSTOP INTERIORS“ doo Leskovac је извршио мерења 12.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 21.01.2026. године;
18. О.Ш.„Бора Станковић“ с. Губеревац, Лесковац је извршила мерења 22.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 22.01.2026. године;
19. О.Ш.„Бора Станковић“ с. Губеревац, И.О. у с. Номаница је извршила мерења 22.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 22.01.2026. године;
20. „ABD KOMERC“ doo Beograd је извршио мерења 31.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 22.01.2026. године;
21. „Braća Đokić“ doo, Лесковац је извршио мерења 25.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 23.01.2026. године;
22. О.Ш. „Бора Станковић“, Лесковац, с.Богојевце, је извршила мерења 25.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 26.01.2026. год.;
23. Дом здравља „Vip Medical“ Leskovac је извршио мерења 18.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 27.01.2026. године;
24. „Nevena Color“ d.o.o. Leskovac је извршила мерења 25.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 27.01.2026. године;
25. DCP „HEMIGAL“ Leskovac је извршио мерења 02.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 29.01.2026. године;
26. „M3SPLUS MARINKOVIĆ“ doo Navalin је извршио мерења 04.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 29.01.2026. године;
27. „Топлана“ Лесковац је извршила мерења 22.12. и 23.12. 2025.год., а Извештај мерења је доставила 29.01.2026. године;
28. О.Ш.„Никола Скобаљић“ с.В.Трњане,Лесковац је извршила мерења 25.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 30.01.2026. год.;
29. SZR „COPLASTIKA“ с. Рударе, Лесковац је извршио мерења 22.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 30.01.2026. године;
30. О.Ш. „Петар Тасић“, Лесковац је извршила мерења 18.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 02.02.2026. године;
31. ЈП „Србијашуме“ Београд - ШГ „ШУМА“ Лесковац је извршио мерења 11.12.2025.год., а Извештај мерења је доставио 10.02.2026. године;
32. ШКОЛА ЗА ТЕКСТИЛ И ДИЗАЈН, Лесковац је извршила мерења 18.12.2025.год., а Извештај мерења је доставила 22.04.2026. године.