

**СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ
МАТЕРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2026. ГОД.**

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
1.	О.Ш.,,Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	ул. Маршала Тита 98	дрво	Е1- топловодни котлоу снаге 100 kW	СО	916,0	1.000	нема	усклађен
					прашкaсте материје	15,7	100		
2.	О.Ш.,,Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Братмиловце	пелет	Е1- топловодни котлоу снаге 200 kW	СО	638,1	800	нема	усклађен
					прашкaсте материје	36,7	60		
3.	О.Ш.,,Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Кумарево	дрво	Е1- топловодни котлоу снаге 50 kW	СО	842,3	1.000	нема	усклађен
					прашкaсте материје	45,7	100		
4.	О.Ш.,,Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Горње Крајинце	пелет	Е1- топловодни котлоу снаге 50 kW	СО	765,3	800	нема	усклађен
					прашкaсте материје	34,5	60		
5.	О.Ш.,,Рadoје Домановић“, с. Манојловце, Лесковац	И.О. у с. Мрштaне	дрво	Е1- топловодни котлоу снаге 80 kW	СО	749,2	1.000	нема	усклађен
					прашкaсте материје	45,6	100		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
6.	О.Ш.,,Борa Стaнковић“, с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Брзa	дрво	Е1-топловодни котлоу снаге 140kW	СО	921,46	1.000	нема	усклађен
					прашкaсте материје	56,55	100		
7.	О.Ш.,,Борa Стaнковић“, с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Бели Поток	пелет	Е1-топловодни котлоу снаге 40 kW	СО	688,90	800	нема	усклађен
					прашкaсте материје	40,73	60		
8.	О.Ш.,,Борa Стaнковић“, с. Вучје, Лесковац	И.О. у с. Бунушки Чифлук	дрво	Е1-топловодни котлоу снаге 140kW	СО	920,29	1.000	нема	усклађен
					прашкaсте материје	43,34	100		
9.	О.Ш. „Вук Кaрaцић“, с. Печењевце, Лесковац	ул. Воје Митровићa 4	дрво	Е1- топловодни котлоу снаге 500kW	СО	457,57	500	нема	усклађен
					прашкaсте материје	75,27	100		
10.	О.Ш. „Вук Кaрaцић“, с.Печењевце,Лесковац	И.О. у с. Доњa Локошница	дрво	Е1-топловодни котлоу снаге 50kW	СО	901,30	1.000	нема	усклађен
					прашкaсте материје	45,26	100		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
11.	О.Ш. „Вук Караџић“ с.Печењевце,Лесковац	И.О. у селу Разгојна	дрво	Е1-2 топловодна котла снаге по 120kW	СО	954,49	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	52,32	100		
12.	„Falke Serbia“ doo Leskovac	ул. Текстилна бр.71, Лесковац	природни гас	Е1 - парни котао снаге 3.000 kW	СО	2,38	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	97,19	110		
					сумпор диоксид	< 0,3	10		
			природни гас	Е2 - парни котао снаге 3.000 kW	СО	2,26	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	86,66	110		
					сумпор диоксид	< 0,3	10		
13.	О.Ш.„Бранко Радичевић“ с. Брестовац, Лесковац	ул.Вука Караџића бр.1,	угаљ	Е1-топловодни котао снаге 300kW	СО	724,86	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	58,49	90		
14.	Академија струковних студија,„Јужна Србија“, Лесковац	ул. Вилема Пушмана бр.17, Лесковац	дрво	Е1 - топловодни котао снаге 350kW	СО	913,05	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	69,45	100		
15.	„BIM-TEX“ doo Leskovac	ул. Ђорђа Стаменковића бр. 4, Лесковац	природни гас	Е1- парни котао снаге 3.230 kW	СО	3,50	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	94,28	110		
					сумпор диоксид	<0,3	10		
			модел: RF 40 kW	Е2-радио-фреквентна сушара	органске материје (укупни С)	5,92	50	нема	усклађен
16.	О.Ш. „Ђура Јакшић“, Лесковац	ул. Турековац бб, с. Турековац	угаљ	Е1 – топловодни котао снаге 150 kW	СО	877,06	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	75,40	90		
17.	ЗТР „АУТО ИЦА“	ул. Ђуре Салаја бб, Лесковац	дрво	Е1 - топловодни котао снаге 35 kW	СО	935,03	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	84,07	100		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате	Усклађен са прописима

		извора				(mg/Nm ³)		параметре	
18.	Друштво за трговину и услуге „Гумапромет“ доо Лесковац	ул. Ђорђе Стаменковића 1а, Лесковац	дрво	Е1 топловодни котло снаге 130kW	СО	812,0	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	47,8	100		
		ул. Његошева 93, Лесковац	дрво	Е1 топловодни котло снаге 350kW	СО	831,3	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	34,8	100		
19.	„ПОБЕДА“ доо Предејане	ул. Омладинска бб, Предејане	природни гас	Е1 – 2 топловодна котла снаге по 300 kW	СО	8,6	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	18,4	150		
20.	„Металкомерц“ доо ЛЕСКОВАЦ	ул. Симе Погачаревића 7	дрво	Е1-топловодни котло снаге 80kW	СО	960,18	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	68,85	100		
21.	„ABD KOMERC“ doo Beograd	ул. Белановце бб, с. Белановце, Лесковац	пиљевина	Е1- топловодни котло, снаге 1.000 kW	СО	143,9	150	нема	усклађен
					сумпор диоксид	7,2	1.000		
					азотни оксиди (NO _x)	10,6	250		
					укупни органски угљеник	6,8	10		
					прашкасте материје	13,4	20		
22.	О.Ш. „Петар Тасић“, Лесковац	ул. Влајкова бр. 27	дрво	Е1-топловодни котло снаге 350kW	СО	927,9	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	18,1	90		
23.	О.Ш.„Коста Стаменковић“ Лесковац	ул. Норвежанска бр.36, Лесковац	гасно уље екстра лако EVRO EL	Е1 – 2 топловодна котла снаге по 400 kW	СО	11,8	175	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	132,9	250		
					димни број 0-9	0	≤1		
24.	ФХИ Здравље Лесковац	ул. Влајкова бр.199	/	Е1 – флуидизациона сушница за гранулацију снаге 15 kW	укупне орг.мат. израж. као укупан угљеник (C)	8,9	20	нема	усклађен
			уље за ложење NSG-S	Е2 – парни котло бр.3, снаге 9.000kW	СО	< 1,1	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	121,4	200		
					сумпор диоксид	487,6	850		
					димни број 0-9	1	≤1		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења	ГВЕ (mg/m ³)	Прекорачење ГВЕ за дате	Усклађен са прописима

		извора				(mg/m ³)		параметре	
25.	„AUNDE SRB“ DOO Koćino selo, Jagodina	ул. Текстилна 46, Лесковац	природни гас	E1 - топловодни котао	CO	20,36	100	нема	усклађен
			природни гас	E2 - топловодни котао	азотни оксиди (NO _x)	80,85	150		
					CO	31,09	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	57,12	150		
26.	О.Ш. „Милутин Смиљковић“ Лесковац	ул. Немањина бб, с. Винарце	пелет	E1- топловодни котао снаге 140kW	CO	657,23	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	55.03	60		
27.	О.Ш. „Милутин Смиљковић“, с. Винарце, Лесковац	И.О. у с. Прибој	пелет	E1- топловодни котао снаге 50kW	CO	721,88	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	48,39	60		
28.	Завод за јавно здравље Лесковац	ул. Максима Ковачевића 11, Лесковац	угаљ	E1- 2 топловодна котла снаге по 227kW	CO	876,0	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	23,3	90		
29.	О.Ш. „Никола Скобаљић“, В. Трњане, Лесковац	ул. Пут Лесковац Вучје бб	дрво	E1- 2 топловодна котла снаге по 150kW	CO	913,75	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	42,65	100		
30.	С.Ш. „Светозар Крстић Тоза“, Вучје, Лесковац	ул.29.новембра бр.10	угаљ и дрво	E1-топловодни котао снаге 310 kW	CO	961,61	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	68,63	90		
31.	„DIT'S HOME&LIVING“ doo	ул. Ђорђа Стаменковића бб, Лесковац	дрво	E1- 2 топловодна котла снаге по 150kW	CO	949,70	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	26,09	100		
32.	Хем.-тех. школа „Божидар Ђорђевић Кукар“ Лесковац	ул. Влајкова 94, Лесковац	угаљ	E1 - топловодни котао снаге 500kW	CO	964,82	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	63,97	90		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm ³)	ГВЕ (mg/Nm ³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
33.	Техничка школа „РАДЕ МЕТАЛАЦ“, Лесковац	ул. Димитрија Туцовића бб	гасно уље екстра лако EVRO EL	E1 - топловодни котао снаге 1.500 kW	CO	3,6	175	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	69,4	250		
					димни број	0	≤1		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења	ГВЕ	Прекорачење ГВЕ за дате	Усклађен са прописима

		извора				(mg/Nm³)	(mg/Nm³)	параметре	
34.	О.Ш. „Вук Караџић“ Лесковац	ул.Саве Ковачевића 69, Лесковац	гасно уље екстра лако EVRO EL	Е1 - топловодни котао снаге 400kW	СО	< 1,0	175	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	59,2	250		
					димни број	0	≤1		
35.	О.Ш. „Вук Караџић“ Лесковац	И.О. у с. Бобиште, Лесковац	пелет	Е1 - топловодни котао снаге 200kW	СО	728,4	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	37,6	60		
36.	„AUTOSTOP INTERIORS“ doo Leskovac	ул. Текстилна бр. 40, Лесковац	дрво	Е1 - топловодни котао снаге 600 kW	СО	453,9	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	22,2	100		
			дрво	Е2- топловодни котао снаге 600 kW	СО	447,5	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	27,0	100		
			дрво	Е3 - топловодни котао снаге 200 kW	СО	866,5	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	39,7	100		
37.	„TRANZIT KOMERC“ doo Leskovac	ул. Текстилна бб, Лесковац	дрво	Е1 - топловодни котао	СО	874,8	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	18,5	100		
38.	Окружни затвор у Лесковцу	ул. 6. септембар бр.2, Лесковац	угаљ	Е1-топловодни котао снаге 550 kW	СО	448,4	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	33,7	90		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
39.	Општа болница Лесковац	ул.Светозара Марковића 110, Лесковац	природни гас	Е1 – 4 котла, снаге по 24 kW	СО	28,23	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	41,00	150		
			природни гас	Е2 – 4 котла, снаге по 24 kW	СО	29,00	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	44,5	150		
		ул. Танаска Рајића 56, Лесковац (АТД)	пелет	Е1 – топловодни котао снаге 125kW	СО	764,7 mg/Nm ³	800 mg/Nm ³	нема	усклађен
					прашкасте материје	53,63	60		
40.	О.Ш. „Бора Станковић“, Лесковац, с. Богојевце	ул. Владе Ђокића бб	дрво	Е1 – 2 топловодна котла снаге по 150 kW	СО	900,38	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	54,57	100		
Ред.	Назив	Локација	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати	ГВЕ	Прекорачење	Усклађен са

бр.		стационарног извора				мерења (mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	ГВЕ за дате параметре	прописима
41.	Технолошки факултет, Лесковац	-лабораторије- ул.Дурмиторска 19, Лесковац	уље за ложење екстра лако EVRO EL	Е1-радни котао снаге 251-310 kW	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					сумпор диоксид	42,01 mg/m ³	850 mg/m ³		
					азотни оксиди NO _x	137,34	350		
					прашкасте материје	19,54	50		
42.	Дом ученика средњих школа Лесковац	ул. Кајмакчаланска бр.24, Лесковац	угаљ	Е1 - топловодни котао снаге 300kW	СО	900,7	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	33,7	90		
		ул. Млинска бр.138, Лесковац	угаљ	Е1- топловодни котао снаге 250kW	СО	542,7	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	35,2	90		
43.	СТР „БЕЛИ БОР“	ул. Томе Костића бр.1, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 250kW	СО	899,5	1.000	нема	усклађен
			лак/боја на воденој бази	Е2-комора за фарбање дрвених делова намештаја	укупан органски угљеник	29,4	100		
44.	Dom zdravlja „DCM“	ул. Раданска бб, Лесковац	дрво	Е1- топловодни котао снаге 100 kW	СО	910,2	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	17,4	100		
45.	О.Ш.„Вук Караџић“ с. В. Грабовница, Лесковац	Јужноморавских бригада бб	дрво	Е1- 2 радна котла на чврсто гориво снаге по 125 kW	СО	694,00	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	76,01	90		
46.	О.Ш.„Вук Караџић“ с. В. Грабовница, Лесковац	И.О. у с.Добротин	дрво	Е1-радни котао на чврсто гориво снаге 85 kW	СО	694,19	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	77,39	90		
47.	„YURA CORPORATION“ doo Rača	ул. Индустијска бр. 2 - котларница-ЕЕЦ – огранак Лесковац	природни гас	Е1-топловодни котао снаге 2150kW	СО	< 0,76	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	31,9	150		
			природни гас	Е2 топловодни котао снаге 2150kW	СО	< 0,76	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	35,7	150		
			природни гас	Е3 парни котао снаге 991 kW	СО	< 0,76	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	54,0	150		
Ред.	Назив	Локација	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати	ГВЕ	Прекорачење	Усклађен са

бр.		стационарног извора				мерења (mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	ГВЕ за дате параметре	прописима
47.	„YURA CORPORATION“ doo Rača	ул. Индустијска бр. 2 - централни магацин – огранак Лесковац	природни гас	Е1 топловодни котао снаге 500 kW	СО	6,6	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	29,3	150		
		ул. Индустијска бр. 2 - стара котларница – огранак Лесковац	природни гас	Е1 топловодни котао снаге 1.200 kW	СО	< 0,76	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	71,3	150		
48.	„Nevena Color“ d.o.o. Leskovac	ул. Ђорђа Стаменковића 66, Лесковац	/	Е1 - погон 3А - вентилација	укупан органски угљеник	71,8	150	нема	усклађен
			/	Е2 - погон Б – мала дисперзија - вентилација	укупан органски угљеник	91,1	150	нема	усклађен
			дрво	Е3 – топловодни котао снаге 450kW	СО	961,2	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	42,9	100		
			/	Е4 - погон 3Б - вентилација снаге 5,5kW	укупан органски угљеник	74,6	150	нема	усклађен
49.	О.Ш. „Аца Синадиновић“	ул. Омладинска 28, Предејане	угаљ	Е1 - топловодни котао снаге 550kW	СО	467,9	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	55,3	90		
50.	Дом здравља Лесковац -огранак амбуланта Брестовац	с. Брестовац, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 200 kW	СО	953,4	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	78,6	100		
51.	Дом здравља Лесковац -огранак амбуланта Печењевце	с. Печењевце, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 30 kW	СО	941,1	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	80,2	100		
52.	Дом здравља Лесковац огранак Дома здравља Грделици	ул. Милентија Поповића 13, Грделица	дрво	Е1-топловодни котао снаге 300 kW	СО	921,0	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	64,7	100		
53.	Дом здравља Лесковац - огранак Дома здравља у Вучју	ул. Косте Стаменковића 66, Вучје, Лесковац	дрво	Е1-топловодни котао снаге 350 kW	СО	912,3	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	71,9	100		
Ред.	Назив	Локација	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати	ГВЕ	Прекорачење	Усклађен са

бр.		стационарног извора				мерења (mg/Nm ³)	(mg/Nm ³)	ГВЕ за дате параметре	прописима
54.	О.Ш. „Славко Златановић“, с. Мирошевце, Лесковац	ул. Др Бранислав Ђорђевић Муса 37	дрво	Е1-2 топловодна котла снаге по 150 kW	СО	870,00	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	52,0	100		
55.	Пољопривредна школа, Лесковац	ул. Нишка бр. 65	пелет	Е1- 2 топловодна котла снаге по 140kW	СО	537,4	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	47,9	60		
56.	Јавно комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Топлана“ Лесковац	Црвена Звезда, ул.28. март бб Лесковац	природни гас	Е1- топловодни котао снаге 10.000 kW	СО	< 1,1	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	74,2	110		
					сумпор диоксид	< 3,0	10		
		Дубочица бб, Лесковац	природни гас	Е2 - топловодни котао снаге 9.900kW	СО	< 1,0	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	64,9	150		
					сумпор диоксид	< 3,5	10		
			природни гас	Е1 - топловодни котао снаге 10.000 kW	СО	< 1,2	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	40,7	110		
					сумпор диоксид	< 3,5	10		
			природни гас	Е2 - топловодни котао снаге 6.500kW	СО	< 1,0	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	52,6	150		
			природни гас	Е3 - топловодни котао снаге 6.500kW	СО	< 1,0	100	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	52,6	150		
57.	ПД „Србијашуме“ доо Београд - ШГ „ШУМА“ Лесковац	ул. Делиградска 1, Лесковац	дрва	Е1- топловодни котао снаге 120 kW	СО	628,9	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	34,8	100		
58.	О.Ш.„Бора Станковић“ с. Губеревац, Лесковац	ул.Учитељице Маце 1	дрво и угаљ	Е1- 2 топловодна котла, снаге 220 kW и 250 kW	СО	944,5	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	70,8	90		
59.	О.Ш.„Бора Станковић“ с.Губеревац, Лесковац	И.О. у с. Номаница	дрво и угаљ	Е1- топловодни котао, снаге 65 kW	СО	955,0	1.000	нема	усклађен
					прашкасте материје	75,6	90		
60.	О.Ш. „Десанка Максимовић“, Грделица, Лесковац	ул. 29. новембар бб	уље за ложење екстра лако EVRO EL	Е1- 2 радна котла, снаге по 465-580 kW	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	128,79	350		
					сумпор диоксид	33,34	850		
					прашкасте материје	15,97	50		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/m³)	ГВЕ (mg/m³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
61.	„BONES GROUP“ doo Beograd, Огранак BONES FOOD LESKOVAC	ул. Ђорђе Стаменковића бб, Лесковац	природни гас	Е1 - парни котао	СО	24,65	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	9	110		
					сумпор диоксид	< 0,3	10		
62.	SLR „VITKO“	с. Манојловце бб, Лесковац	отпадни гус, кокс, феро-силицијум, кречни камен	Е1-куполна пећ капацитет: 1 t сивог лива/сат	азотни оксиди (NO ₂)	1,23	70	нема	усклађен
					СО	25,47	-		
					сумпор диоксид	2,57	400		
					флуороводоник HF	0,00	1		
					прашкасте материје	17,03	20		
Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
63.	Здравствена установа Дом здравља „Vip Medical“ Leskovac	ул. Обрена Ковачевића бр.21, Лесковац	пелет	Е1 топловодни котао снаге 49,5kW	СО	645,0	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	27,1	60		
			пелет	Е2 - 2 топловодна котла снаге по 49,5kW	СО	609,1	800	нема	усклађен
					прашкасте материје	35,5	60		
64.	ХИ „НЕБЕНА“ доо Београд	ул. Ђорђа Стаменковића бб, Лесковац	природни гас	парни котао снаге 1.250 kW	СО	4,2	80	нема	усклађен
					азотни оксиди(NO _x)	97,8	110		
					сумпор диоксид	< 3,2	10		
			природни гас	парни котао снаге 800 kW	СО	7,0	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	103,1	110		
					сумпор диоксид	< 3,5	10		
65.	ZR „BEBISNOVI“, Лесковац	ул. Текстилна бр. 44, Лесковац	пиљевина	Е1-топловодни котао снаге 500 kW	СО	826,7	1000	нема	усклађен
					прашкасте материје	63,3	100		
66.	Школа за текстил и дизајн, Лесковац	ул. Вилема Пушмана бр. 21	угаљ	Е1 - топловодни котао снаге 750 kW	СО	450,9	500	нема	усклађен
					прашкасте материје	26,3	90		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
67.	„SPIN PLAM“ doo	ул. Јовице Михајловића 45, Д. Стопање, Лесковац	феро - силицијум, отпадни сиви лив	Е1-пећ за топљење сивог лива	прашкасте материје	5,2	20	нема	усклађен
					флуороводоник (HF)	< 0,1	1		
					жива (Hg)	< 0,003	0,05		
					кобалт (Co)	< 0,008	0,5		
					олово (Pb)	0,079	0,5		
					бакар (Cu)	0,017	1		
					хром (Cr)	0,051	1		
					манган (Mn)	< 0,005	1		
					никл (Ni)	< 0,007	0,5		
68.	„TERASTEEL“ doo Leskovac	ул. Симе Погачаревића бр.5, Лесковац	течни нафтни гас, природни гас	Е1 - топловодни котао снаге 991 kW	CO	18	100	нема	усклађен
				Е2 – котао за термално уље снаге 855 kW	азотни оксиди (NOx)	136,1	150		
					CO	26,6	80		
					сумпор диоксид	< 3,4	10		
				азотни оксиди (NOx)	140	200			
69.	„M3SPLUS MARINKOVIĆ“ doo Navalin	с. Навалин, Лесковац	-	Е1- пећ за спаљивање и коспаљивање споредних производа животињског порекла	сумпор диоксид	40,5	200	нема	усклађен
					азотни оксиди (NOx)	362,4	400		
					укупни орг.угљен. C	9,9	20		
					прашкасте материје	17,3	30		
					жива (Hg)	< 0,003	0,05		
					олово (Pb)	0,088	0,5		
					бакар (Cu)	0,126	0,5		
					хром (Cr)	0,060	0,5		
					никл (Ni)	< 0,008	0,5		
					арсен (As)	< 0,014	0,5		
					кобалт (Co)	0,009	0,5		
					кадмијум (Cd)	< 0,005	0,05		
					манган (Mn)	< 0,005	0,5		
					хлор.киселине (HCl)	12,0	60		
					флуороводоник (HF)	< 0,1	4		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
70.	CR „NIKOLIĆ SRĐAN“	с. Губеревац	угљена прашина, глина	Е1- кружна пећ за печење производа на бази глине	сумпор диоксид	99,5	500	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	15,2	500		
					укупни орг.угљен. С	17,5	20		
					прашкасте материје	6,8	20		
					олово (Pb)	< 0,017	3		
					флуороводоник (HF)	2,1	5		
					хлор.киселине (HCl)	6,8	30		
					бензен	< 0,4	3		
				Е2 - кружна пећ за печење производа на бази глине	сумпор диоксид	125,1	500	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	16,0	500		
					укупни орг.угљен. С	16,4	20		
					прашкасте материје	9,7	20		
					олово (Pb)	< 0,019	3		
					флуороводоник (HF)	2,6	5		
					хлор.киселине (HCl)	9,6	30		
					бензен	< 0,5	3		
71.	ERENLI DOO LESKOVAC	ул. Зелена Зона Прва бр.1А, Лесковац	/	Е1 – отпадне паре из аутоклава	орг.мат изражене као укупан угљеник - ТОС	35,97	80	нема	усклађен
			/	Е2 – отпадна топлота и пара - вулканизација	орг.мат изражене као укупан угљеник - ТОС	17,6	80	нема	усклађен
			/	Е3 – постројење за припрему боја	бензен	0,041	50	нема	усклађен
					етилбензен	0,12	50		
					толуен	0,93	50		
					ксилен	0,087	50		
			природни гас	Е4 – котао снаге 4186 kW	СО	< 2,2	50	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	150,67	200		

Ред. бр.	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm³)	ГВЕ (mg/Nm³)	Прекорачење ГВЕ за дате параметре	Усклађен са прописима
72.	„APTIV CONTRACT SERVICES“ doo Leskovac	ул. Зелена зона прва бр. 1, Лесковац	/	Е1-вентилација са екструдер линије BODY PUR	орг.мат изражене као укупан угљеник - С	13,4	50	нема	усклађен
			/	Е2-вентилација са екструдер линије VOLKSWAGEN PUR	орг.мат изражене као укупан угљеник - С	17,2	50	нема	усклађен
73.	„Млекара“ доо Лесковац	ул. Текстилна 97, Лесковац	уље за ложење NSG-S	Е1 - парни котао снаге >1.000 kW	СО	61,7	80	има	није усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	333,8	200		
					сумпор диоксид	1.140,5	850		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
			уље за ложење NSG-S	Е2 - парни котао снаге 3.300 kW	СО	65,5	80	има	није усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	338,3	200		
					сумпор диоксид	1.056,9	850		
					димни број 0-9	1	≤ 1		
74.	DCP „HEMIGAL“ Leskovac	ул. Текстилна 97, Лесковац	уље за ложење екстра лако EVRO EL	Е1-радни котао снаге 230 kW	СО	< 1,16	80	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	134,12	350		
					сумпор диоксид	< 2.00	850		
					прашкасте материје	37,51	50		
75.	„BLAND“ doo Zločudovo, Leskovac	с. Злоћудово, Лесковац	пиљевина	Е1-топловодни котао снаге 2.200 kW	СО	102,9	150	нема	усклађен
					азотни оксиди (NO _x)	206,8	250		
					сумпор диоксид	<3,9	1.000		
					укупни органски угљеник	8,7	10		
					прашкасте материје	11,2	20		

*подаци ажурирани 31.07.2026. године