СПИСАК РЕГИСТРОВАНИХ СТАЦИОНАРНИХ ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА СА РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ПЕРИОД ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР 2026.год.

Ред. број	**Назив**	**Локација стационарног извора**	**Гориво**	**Емитер**	**Загађујуће материје**	**Резултати мерења (mg/Nm^3)**	**ГВЕ (mg/Nm^3)**	**Прекорачење за дате параметре**	**Усклађеност са прописима**	**Датум мерења**	**Датум доставе**
1.	„Керамика Лесковац“ доо,Лесковац	Ул. Томе Костића бб, село Братмиловце, Лесковац	TNG	Е1 - пећ за печење керамичких производа снаге 400 кW	Сумпор диоксид SO_2 Азотни оксиди NO_X Органске матер.(укупан С) Прашкасте материје Олово ФлуороводоникHF Хлороводоник HCl Бензен	<4,6 19,1 9,2 4,8 < 0,020 1,3 13,2 <0,48	500 500 20 20 3 5 30 3	Нема	Усклађено	24.07.2026. године	18.08.2026. године
2.	„BRAĆAĐOKIĆ“ doo, Leskovac	Ул.Божидара Величковића 79	пелет	Топловодни котао снаге 100kW	CO Прашкасте материје	418,4 20,9	800 60	Нема	Усклађено	21.08.2026. године	10.09.2026. године
3.	JKP„TOPLANA“ LESKOVAC	Котларница S-17 Ул.Коста Стаменковић бр.17, Лесковац	гасно уље екстра лако, EVRO EL	Е1-снаге 3,2MW Е2-снаге 3,5MW Е3-снаге 3,2 MW	CO NOx Димни број 0-9 CO NOx Димни број 0-9 CO NOx Димни број 0-9	28,0 118,7 0 49,0 148,4 0 45,9 104,1 0	175 250 ≤1 175 250 ≤1 175 250 ≤1	Нема	Усклађено	29.09.2026. године	20.10.2026. године
4.	„BONES GROUP“ doo Beograd, ogranak BONES FOOD Leskovac	Ул. Ђорђа Стаменковића бб, Лесковац	природни гас	Е1-парни котао	CO NO_2 SO_2	20,2 47,07 < 0,3	80 110 10	Нема	Усклађено	07.10.2026 године	21.10.2026 године
5.	Технолошки Факултет Лесковац	Дурмиторска 19, Лесковац, лабораторије	гасно уље екстра лако, EVRO EL	Емитер радног котла снаге 251-310 kW	CO NO_2 SO_2 прашкасте материје	< 1,16 146,48 19,04 26,45	80 350 850 50	Нема	Усклађено	15.10.2026 године	21.10.2026 године

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm^3)	ГВЕ (mg/Nm^3)	Прекорачење за дате параметре	Усклађеност са прописима	Датум мерења	Датум доставе
6.	,, Yura Corporation“ doo Rača	Ул. Индустријска бр.2 ,, Централни магацин“ огранак Лесковац	природни гас	Е1-топловодни котао снаге 500 кW	CO азотни осид NO_X	2,2 51,4	100 150	Нема	Усклађено	15.10.2026 године	26.10.2026. године
		Ул. Индустријска бр.2 Стара котларница огранак Лесковац	природни гас	Е1-топловодни котао снаге 1200 кW	CO азотни оксид NO_X	14,1 125,2	100 150	Нема	Усклађено	15.10.2026 Године	26.10.2026. Године
		котларница ,,ЕЕЦ огранак Лесковац	природни гас	Е1-топловодни котао снаге 2150кW	CO азотни оксид NO_X	12,2 70,1	100 150	Нема	Усклађено	15.10.2026. године	26.10.2026. године
				Е2-топловодни котао снаге 2150кW	CO азотни оксид NO_X	17,0 62,7	100 150	Нема	Усклађено		
				Е3-топловодни котао снаге 991kW	CO азотни оксид NO_X	7,7 82,2	100 150	Нема	Усклађено		
7.	О.Ш ,,Бора Станковић“ с .Вучје Лесковац	И.О. у селу Брза	угаљ и огревно дрво	Е1-топловодни котао снаге 140 k W	CO прашкасте материје	901,3 81,98	1000 100	Нема	Усклађено	15.10.2026 године	30.10.2026. године
		И.О.у селу Бунушки Чифлук	угаљ и огревно дрво	Е1-топловодни котао снаге 140 k W	CO прашкасте материје	911,21 68,27	1000 100	Нема	Усклађено	15.10.2026 године	30.10.2026. године
	О.Ш ,,Бора Станковић“ с .Вучје, Лесковац	И.О. у селу Бели Поток	дрвени пелет	Е1-топловодни котао снаге 40 k W	CO прашкасте материје	715,96 54,85	800 60	Нема	Усклађено	15.10.2026 године	30.10.2026. године
8.	Хем.тех.школа ,,Божидар Ђорђевић Кукар“ Лесковац	Ул. Влајкова 94 Лесковац	угаљ и огревно дрво	Е1-топловодни котао снаге 500 kW	CO прашкасте материје	920,7 26,5	1000 90	Нема	Усклађено	29.10.2026. године	06.11.2026. године

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm^3)	ГВЕ (mg/Nm^3)	Прекорачење за дате параметре	Усклађеност са прописима	Датум мерења	Датум доставе
9.	ХИ „Невена“ доо Београд	Ул. Ђорђа Стаменковића бб, Лесковац	природни гас	парни котао снаге 1250 kW	CO Азотни оксид NO_x Сумпор диоксид	6,3 106.4 <3,3	80 110 10	Нема	Усклађено	14.10.2026. године	06.11.2026. године
			природни гас	парни котао снаге 800 kW	CO Азотни оксид NO_x Сумпор диоксид	7,7 104,4 6,1	80 110 10				
10.	,,BIM-TEX”- DOO Лесковац	Ул .Ђорђа Стаменковића 4, Лесковац	природни гас	E1- парни котао снаге 3230 kW	CO Азотни оксид NO_X Сумпор диоксид	2,84 102,64 < 0,3	80 110 10	Нема	Усклађено	29.10.2026. године	12.11.2026. године
			Модел RF 40 kW	E2- радио Фреквентна сушара	Органске материје (укупни C)	2,76	50				
11.	СППР „Пекара Ђокић“ Лесковац	Ул. Мајора Тепића бр.4 Лесковац	дрво и пелет	E1-троетажна пекарска пећ снаге 33кW	CO	661,0	1000	Нема	Усклађено	21.08.2026. године	12.11.2026. године
12.	,,Млекара“ доо Лесковац	Ул. Текстилна 97 Лесковац	Уље за ложење NSG-S	E1-парни котао снаге >1000 kW	CO Азотни оксид NO_X Сумпор диоксид Димни број 0-9	16,9 **551,8** **1026,0** 1	80 200 850 ≤ 1	**Има**	**Није усклађено**	14.10.2026. године	13.11.2026. године
			Уље за ложење NSG-S	E2- парни котао снаге 3300kW	CO Азотни оксид NO_X Сумпор диоксид Димни број 0-9	15,5 **547,2** **963,2** 1	80 200 850 ≤ 1				

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm^3)	ГВЕ (mg/Nm^3)	Прекорачење за дате параметре	Усклађеност са прописима	Датум мерења	Датум доставе
13.	„AUNDE SRB“ doo Кочино село Јагодина	Ул. Текстилна 46 Лесковац	природни гас	Е1-топловодни котао	CO Азотни оксид NO_X	16,02 54,04	100 150	Нема	Усклађено	13.10.2026. године	05.11.2026. године
			природни гас	Е2-топловодни котао	CO Азотни оксид NO_X	22,35 51,81	100 150				
14.	„JUGO-HEM“DOO Лесковац	Ул. Индустријска бр.20 , Лесковац	Гасно уље екстра лако EVRO EL	Е1-топловодни котао снаге 200 kW	CO Азотни оксид NO_X Димни број 0-9	12,8 161,1 0	175 250 ≤ 1	Нема	Усклађено	23.10.2026. године	16.11.2026. године
				Е2-општа вентилација погона „Формулације“	Укупан С	23,6	50				
				Е3-општа вентилација погона „Пуниоиица“	Укупан С	13,9	50				
15.	Техничка школа „РАДЕ МЕТАЛАЦ“ Лесковац	Ул. Димитрија Туцовића бб	Гасно уље екстра лако EVRO EL	Е1- топловодни котао снаге 1500 k W	CO Азотни оксид NO_X Димни број 0-9	<1,03 33,7 0	175 250 ≤ 1	Нема	Усклађено	28.10.2026. године	16.11.2026. године

Ред. број	Назив	Локација стационарног извора	Гориво	Емитер	Загађујуће материје	Резултати мерења (mg/Nm^3)	ГВЕ (mg/Nm^3)	Прекорачење за дате параметре	Усклађеност са прописима	Датум мерења	Датум доставе
16.	ОШ„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ с. Манојловце Лесковац	Ул . Маршала Тита 98	дрво	Е1-топловодни котао снаге 100 k W	CO Прашкасте материје	878,5 14,0	1000 100	Нема	Усклађено	26.10.2026. године	17.11.2026. године
17.	ОШ„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ с. Манојловце Лесковац	И.О. у с Братмиловце	пелет	Е1-топловодни котао снаге 200 k W	CO Прашкасте материје	770.9 32,8	800 60	Нема	Усклађено	27.10.2026. године	17.11.2026. године
18.	ОШ„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ с. Манојловце Лесковац	И.О. у с Кумарево	дрво	Е1-топловодни котао снаге 200 k W	CO Прашкасте материје	847,2 42,2	1000 100	Нема	Усклађено	27.10.2026. године	17.11.2026. године
19.	ОШ„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ с. Манојловце Лесковац	И.О. у с Горње Крајинце	пелет	Е1-топловодни котао снаге 50 k W	CO Прашкасте материје	674,7 24,3	800 60	Нема	Усклађено	26.10.2026. године	17.11.2026. године
20.	ОШ„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“ с. Манојловце Лесковац	И.О. у с Мрштане	дрво	Е1-топловодни котао снаге 80 k W	CO Прашкасте материје	698,0 36,2	1000 100	Нема	Усклађено	27.10.2026. године	17.11.2026. године